



Mês	Horas no Mês	TOTAL							INFORMAÇÕES ADICIONAIS					INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE			
		Garantia Física P90	Energia Média P50	Geração Líquida CCEE	Fator de Capacidade	Perdas Rede Básica*	Geração Líquida Perdas RB	Disponib. Aerogeradores GE	Geração Bruta	Perdas Elétricas Internas*	Entrega Energia Últ. 12m	P-Value Últ. 12 Meses		Geração Mensal	Fator Médio Emissão**	Emissões Evitadas no Mês	Emissões Evitadas Acumul.
		MW Médios	MW Médios	MW Médios			MW Médios		MW Médios		GWh	1 ano	10 anos	MWh	tCO2/MWh	tCO2	1000*tCO2
jan/26	744	18,19	21,35	27,85	55,0%	2,81%	27,06	98,4%	28,34	1,73%	129,45	P90	P95	20.719,37	0,024	491,05	0,00
fev/26	696	18,76	22,01	15,88	31,4%	2,97%	15,41	97,9%	16,14	1,58%	126,82	P90	P99	11.055,40	0,025	274,17	0,00
mar/26	744	22,11	25,95	15,83	31,3%	3,09%	15,34	99,5%	16,08	1,56%	119,74	P95	P99	11.777,40	0,021	253,21	0,00
Resultado Anual		19,71	23,13	19,94	39,4%	2,96%	19,36	98,6%	20,28	1,62%	125,30	P90	P95	14.593,48	0,023	340,91	0,00
Resultado 12 Meses		21,05	24,70	18,72	37,0%	2,76%	18,21	98,9%	19,02	1,55%	168,25	P90	P95	13.704,79	0,039	526,97	0,00

(Ø) Valor contratual de disponibilidade ainda não disponível.

(*) Perdas de Julho ainda não contabilizadas pela CCEE — Valores estimados a partir de meses anteriores.

(**) Fatores de Emissão retirados do site do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).