



Mês	Horas no Mês	TOTAL							INFORMAÇÕES ADICIONAIS					INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE			
		Garantia Física P90	Energia Média P50	Geração Líquida CCEE	Fator de Capacidade	Perdas Rede Básica*	Geração Líquida Perdas RB	Disponib. Aerogeradores GE	Geração Bruta	Perdas Elétricas Internas*	Entrega Energia Últ. 12m	P-Value Últ. 12 Meses		Geração Mensal	Fator Médio Emissão**	Emissões Evitadas no Mês	Emissões Evitadas Acumul.
		MW Médios	MW Médios	MW Médios			MW Médios		MW Médios		GWh	1 ano	10 anos	MWh	tCO2/MWh	tCO2	1000*tCO2
jan/26	744	39,02	43,12	47,10	55,1%	2,81%	45,78	97,8%	47,95	1,78%	382,85	P75	P90	35.044,80	0,024	830,56	33,75
fev/26	672	36,57	40,42	29,75	34,8%	2,97%	28,86	95,7%	30,23	1,59%	375,76	P99	P99	19.989,11	0,025	495,73	34,24
mar/26	744	34,45	38,08	30,06	35,2%	3,09%	29,13	97,7%	30,56	1,64%	338,55	P99	P99	22.362,73	0,000	0,00	34,24
<b>Resultado Anual</b>		40,12	45,95	47,10	55,1%	2,81%	45,78	97,8%	47,95	1,78%	382,85	P10	P11	35.044,80	0,003	830,56	33,75
<b>Resultado 12 Meses</b>		40,90	47,05	44,90	50,7%	2,69%	43,70	97,1%	45,62	1,57%	346,11	P10	P11	35.044,80	0,029	830,56	33,75

(Ø) Valor contratual de disponibilidade ainda não disponível.

(\*) Perdas de Julho ainda não contabilizadas pela CCEE — Valores estimados a partir de meses anteriores.

(\*\*) Fatores de Emissão retirados do site do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).